



JELMAGYARÁZAT:

- tervezett gázvezeték 0,03 bar
- - - -** meglévő gázvezeték

MEGJEGYZÉS:

-A gázvezeték egyenpotenciálra hozását el kell végezni.

<p>Óvoda bővítése / felújítása</p>
<p>Cím: 5051 Zagyvarékas Gyimesi utca 4. hrsz.:173 Megbízó: Zagyvarékas Község Önkormányzata 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.</p>
<p>Generál tervező: FÓKUSZ KFT. 5000 SZOLNOK JÓKAI ÚT 12.</p>
<p>Épületgépész tervező: Rácz Gyula 5000 SZOLNOK FÁCÁN u. 6. G/16-0077</p>
<p>Terv fajta: Kiviteli tervdokumentáció</p>
<p>Rajz szám: GG-2</p>
<p>Rajz megnevezése: GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSÓTERV</p>
<p>Dátum: 2017.08.</p>
<p>Méretarány: M 1:50</p>